



2019/06.03.04/000006
DIRA33000 - 2019/465

SETTORE PATRIMONIO E ATTIVITA SCOLASTICHE
UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVENTIVABILE SU IMPIANTI TERMICI DI MONDOVI', FOSSANO, ORMEA, CUSSANIO CIG Z2A2A9AE3F

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

e' stato affidato con determinine 1168 del 06.08.2018 e 1484 del 05/09/19 il servizio di conduzione delle centrali termiche in Fossano, Mondovì, Ceva, Ormea ecc alla Ditta ALPICLIMA;

che in seguito a sopralluoghi della ditta sopracitata è emersa la necessità di effettuare alcuni interventi di manutenzione non ordinaria presso gli impianti termici dell'ITIS Vallauri, IPSAAR Mondovì, IPSIA Garelli Mondovì, IIS Baruffi Mondovì, IPA Ormea, e Ls. Ancina Fossano

Dato atto che:

la Ditta Alpiclima ha presentato per il servizio di manutenzione non ordinaria dei seguenti interventi le seguenti offerte:

ITIS VALLAURI FOSSANO

Sostituzione valvole e detentori su n° 5 radiatori aule chimica. Fornitura e posa in opera di Vaso espansione da litri 200 in C.T. per sostituzione componente usurato. Fornitura e posa in opera di Valvole di intercettazione circuito laboratorio chimica. Scarico impianto e successivo ricarica per lavori interni. Riposizionamento radiatore aula "zona nuova" (cantiere Ditta NOBER) Smontaggio radiatori ultimo piano "zona ingresso"(cantiere Ditta NOBER) rif. 19/01831

LS ANCINA FOSSANO

(rif. 19/1833)

Intervento di sostituzione n° 02 vasi di espansione da litri 24 e litri 100. Sostituzione gruppo di riempimento e valvola a sfera non più funzionanti.

IPA CUSSANIO

Intervento di manutenzione caldaie Split Condens 24 IS della palestra con sostituzione dei seguenti componenti (ricambi Originali RIELLO): n° 3 elettrodi di rilevazione condensa n° 3 candele di accensione-rilevazione n° 2 candela rilevazione fiamma n° 1 valvola di sfiato aria n° 1 scambiatore condensante n° 3 rampe n° 1 guarnizione n° 1 isolante n° 1 rampa. Prove di funzionamento e collaudo. (RIF. 19/01832)

IPSIA GARELLI MONDOVI

Intervento di sostituzione di n° 1 vaso di espansione da litri 150. Sostituzione valvola a sfera e contaltri a servizio gruppo di carico. Intervento per riparazioni perdite. Inserimento valvole di intercettazione colonne "zona vecchia". Taglio asfalto e successivo scavo nella zona individuata per la perdita linea alimentazione sottocentrale. Taglio e rimozione delle tubazioni esistenti. Rifacimento tratto di mt. 7,00 circa con posa tubazioni teleriscaldamento DN100 completo di curve e pezzi speciali. Prove di funzionamento. Ritombamento con sabbia. (RIF. 19/1834)

IPSAAR MONDOVI

1)Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento con sostituzione valvole miscelatrici non più funzionanti. Le lavorazioni effettuate sono le seguenti (RIF. 19/1959):

Riferimento Sottocentrale ALBERGHIERO

- Sostituzione valvola miscelatrice;
- Installazione servomotore con collegamenti elettrici;
- Prove di funzionamento e collaudo.

Riferimento Centrale Termica ALBERGHIERO

- Sostituzione valvola miscelatrice;
- Installazione servomotore con collegamenti elettrici;
- Prove di funzionamento e collaudo.

2) MANUTENZIONE Caldaia UNICAL in seguito perdita da una valvola di sfiato si è reso necessario sostituire alcune apparecchiature nella caldaia in oggetto che erano andate in corto.

Per la precisione sono state sostituite le seguenti componenti (rif 19/1866):

- n° 1 Centralina E8 - Cod. 95262147
- n° 2 Ventilatori - Cod. 95261667
- n° 1 Scheda - Cod. 95630119

IIS BARUFFI MONDOVI

Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento a servizio dello stabile con sostituzione di n° 1 valvola e detentore diametro 3/4 aula Geometri.(RIF19/1957)

IPA ORMEA

Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento (rif.19/1642)

Dato atto:

ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 59 della Legge 23/12/2000 n. 388 per procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi non è possibile utilizzare le convenzioni CONSIP in quanto non attive;

la ditta ALPICLIMA (omissis) ha presentato le offerte con importo complessivo di € 14.030,00 iva esclusa e pari a € 17.116,60 iva inclusa

della congruità dei prezzi degli interventi;

Visti

gli artt. 36 comma 2 lettera a) e 37 comma 1 del Dlgs. 50/2016

Atteso

che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto

che è stato valutato, in conformità alla normativa vigente, con esito negativo, ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;

Rilevato

che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Istituti di Istruzione Secondaria Superiore;

- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Richiamata la L. 190/2012.
Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità.
Visto il D.Lgs.n.50 del 18/4/2016;
Considerato l'atto conforme alla normativa attualmente vigente e regolare secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Attesa la necessità di porre in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.
sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE – GDPR.
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, si attesta che gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. Le successive e conseguenti fasi di spesa – liquidazione e pagamento – verranno poste in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 31.7.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2019

DETERMINA

1. di affidare gli interventi citati in premessa alla Ditta (omissis) per € 17.116,60 =;
2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 17.116,60 = I.V.A. compresa al capitolo 149501 "Spese utenze e varie di funzionamento degli edifici scolastici – Prestazioni di servizi" U.04.1.03.02 bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di liquidare la spesa dietro presentazione di regolari fatture;
4. di formalizzare l'incarico nei modi previsti dalla legge;
5. che il servizio verrà effettuato entro il 31/12/19;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- FRENI Dott. Fabrizio -

ANNO	CAPITOLO	ART.	COD.	IMPORTO	SOGGETTO
2019	149501	0000	04.1.03.02	17.116,60	ALPICLIMA (omissis)