



2021/06.03.04/000006
DIRA33000 - 2021/190

SETTORE PATRIMONIO E ATTIVITA SCOLASTICHE
UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IN MONDOVI', FOSSANO CEVA
CIG ZE631C749F ditta **ALPICLIMA di Giuseppe Camaglio (omissis)**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

la Ditta ALPICLIMA di Giuseppe Camaglio (omissis) è affidataria del servizio di conduzione delle centrali termiche in Fossano, Mondovì, Ceva, Ormea;

in seguito a segnalazioni delle scuole e sopralluoghi tecnici è emersa la necessità di effettuare alcuni interventi di manutenzione ordinaria presso gli impianti termici nelle zone sopra indicate tra cui:

- *PALESTRA BARUFFI – Ceva - Sostituzione servocomando serranda non più funzionante. Sostituzione vaso di espansione sanitario*
- *ITIS Mondovì PALESTRA impianto produzione acqua calda sanitaria. Sostituzione pompa di ricircolo non più funzionante, con modifica idraulica al circuito per migliorare la circolazione. Collegamento al sistema di tele-gestione e controllo. Prove di funzionamento e collaudo.*
- *ITIS VALLAURI – Fossano Intervento di riparazione perdite con sostituzione valvole su colonne laboratorio chimica al piano Seminterrato. Sostituzione valvole e detentore su radiatore aula piano terra.*
- *ITIS VALLAURI – Fossano - Fornitura filtri ondulati G4 SANIFICATI per UTA Aula Magna.*
- *BARUFFI Mondovì - Sostituzione apparecchiatura bruciatore caldaia centrale causa malfunzionamento. Prove di funzionamento e collaudo.*
- *ALBERGHIERO Mondovì Sostituzione circolatore ricircolo sotto-centrale. Prove di funzionamento e collaudo.*

Atteso che

per ragioni di economicità e al fine di garantire l'unitarietà e continuità della gestione del servizio evitando pregiudizi patrimoniali maggiori, si ritenuto di fare intervenire la Ditta ALPICLIMA di Giuseppe Camaglio (*omissis*) per eseguire gli interventi in emergenza;

Dato atto che:

per l'esecuzione degli interventi, la ditta ha presentato i preventivi agli atti:

- *PALESTRA BARUFFI – Ceva - Sostituzione servocomando serranda non più funzionante. Sostituzione vaso di espansione sanitario (rif. Off. 21/00805 7/5/21)*
- *ITIS Mondovì PALESTRA impianto produzione acqua calda sanitaria. Sostituzione pompa di ricircolo non più funzionante, con modifica idraulica al circuito per migliorare la circolazione. Collegamento al sistema di tele-gestione e controllo. Prove di funzionamento e collaudo. (Rif. Off. 21/00803 7/5/21)*
- *ITIS VALLAURI – Fossano Intervento di riparazione perdite con sostituzione valvole su colonne laboratorio chimica al piano Seminterrato. Sostituzione valvole e detentore su radiatore aula piano terra. (RIF. Off. 21/00807 7/5/21)*

- *ITIS VALLAURI – Fossano - Fornitura filtri ondulati G4 SANIFICATI per UTA Aula Magna. (RIF. Off. 21/00807 7/5/21)*
- *BARUFFI Mondovì - Sostituzione apparecchiatura bruciatore caldaia centrale causa malfunzionamento. Prove di funzionamento e collaudo. (RIF. Off. 21/00808 7/5/21)*
- *ALBERGHIERO Mondovì Sostituzione circolatore ricircolo sotto-centrale. Prove di funzionamento e collaudo. (RIF. Off. 21/00808 7/5/21)*

che l'importo totale degli interventi ammonta a € 4.290,00 + iva al 22%

Rilevato	che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Gestione Istituti di Istruzione Secondaria;
Ritenuto	di non utilizzare la piattaforma MEPA, ai sensi della Legge n. 208/2015 Comma 502 lettera b) stante l'importo dell'affidamento;
Visto	il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;
Atteso	che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Dato atto	che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;
Rilevato	che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D. Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;
Atteso	il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;
Vista	la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
Visto	il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";
Visto	l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
Visto	il Regolamento di Contabilità;
Atteso	che tutta la documentazione è depositata agli atti.
Visto	che in data 30/03/2021 con Decreto del Presidente n. 34 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2021-2023;

DETERMINA

1. di approvare quando indicato nelle premesse del presente atto;
2. di affidare gli interventi di cui in premessa alla Ditta ALPICLIMA di Giuseppe Camaglio **(omissis)**– per € 5.233,80 IVA INCLUSA;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 5.233,80 IVA INCLUSA al capitolo 149003 “Spese per la manutenzione degli edifici scolastici - Prestazioni di servizio” Codice U.04.1.03.02 del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare fattura;
5. di formalizzare l’incarico nei modi previsti dalla legge;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’incarico di cui in oggetto ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. è individuato nella persona del Dott. Freni Fabrizio;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- FRENI Dott. Fabrizio -

ANNO	CAPITOLO	ART.	COD.	IMPORTO	SOGGETTO
2021	149003	0000	04.1.03.02	5.233,80	ALPICLIMA (omissis)