



Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A.

Sede: V.le Prof. Gabetti 23/b – 12063 DOGLIANI (CN)

Capitale Sociale € 3.159.565 i.v.

Registro imprese di CUNEO C.F.-P.I. 00451940043

Tel. 0173/70343-721423 - Fax 0173/721524 – www.calso.it

E-mail: calso@cnet.it - Pec: calso@legalmail.it

Prot: 330/17

Dogliani, 09/08/2017

Provincia di Cuneo



Prot.N.0063159 11/08/2017

F. 2011 08.02/000180

Tit. 08.02 Arrivo

Spett.le

SUAP Galmongioie

suapgalmongioie@pec.it

Spett.le

Provincia di Cuneo

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Spett.le

ARTECH Srl

artech@registerpec.it

OGGETTO: Considerazioni e prescrizioni relative alla comunicazione di modifica non sostanziale per la ditta **Artech S.r.l.** di Niella Tanaro, Via 1° MAGGIO n° 2 – Scarico in pubblica fognatura– Comune di Niella Tanaro

In riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA della ditta **Artech S.r.l.** Via I Maggio, 2 12060 Niella Tanaro (Pratica SUAP Galmongioie **667.16** e successiva nota di integrazioni prot 2906/p del 31 Luglio 2017), con la presente il CALSO S.p.a., Gestore del Servizio Idrico Integrato del comune in questione, esprime le considerazioni e prescrizioni relative a quanto in esame, con richiesta che esse vengano integrate nella vigente AIA.

1. Lo scarico industriale in questione non potrà mai superare la portata di 3,3 m³/h, pari ad un complessivo di 80 m³/d nelle 24 ore.
2. Per le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A Allegato 5 Parte Terza D.lgs. 152/06 e s.m.i. i limiti prescritti allo scarico saranno pari al 75% dei valori indicati dalla Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.lgs. 152/06 e s.m.i. (scarico in corpo idrico superficiale).
3. Per gli altri parametri di cui alle tabelle 3 Allegato 5 Parte Terza D.lgs. 152/06 e s.m.i. diversi dal punto precedente i limiti allo scarico rimangono quelli indicati dalla Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.lgs. 152/06 e s.m.i. (scarico in corpo idrico superficiale).
4. Entro il 31/12/2017 dovrà essere installato e funzionante un misuratore di portata adeguato sul flusso scaricato dal depuratore, con registrazione in continuo della portata (frequenza minima 10 minuti) e del totalizzato giornaliero.
5. Entro il 31/12/2017 dovranno essere inviate al Gestore del Servizio Idrico Integrato:
 - o N.3 analisi complete dello scarico con evidenza del rispetto dei limiti di cui ai precedenti punti 2 e 3.

- -
 -
 - **Relazione di funzionamento dell'impianto** nel periodo 1 settembre – 15 dicembre dell'anno vigente, con tabelle di andamento del pH (frequenza minima giornaliera) nei comparti del depuratore chimico – fisico e quantità scaricate. In tale documento dovrà essere anche chiarito come vengano gestite le acque che nel documento "Layout movimenti flussi" escono dalla "Raccolta risciacqui" dal "Troppo Pieno (a sottovasca)".
6. Si conferma tutto quanto già prescritto nella precedente autorizzazione.

A disposizione per ogni chiarimento che fosse necessario, si porgono distinti saluti.

Il responsabile tecnico
Giffoni geom. Stefano *

CALSO S.p.A. - DOGLIANI

~~(resp. tecnico
Giffoni geom. Stefano~~